

Rettelsesblad nr. 3

Kunde	Skive Teknik Skole	Projektnr.	1023584
Projekt	Praktikcenter H C Ørstedsvvej 30, Skive	Dato	2017-04-26
Emne	Rettelsesblad nr. 3	Initialer	OLWU

Dokumenter og Tegninger:

- Dokument og tegningsliste
Ændring: Revision B med tilføjelse af
27- CTS levering med PI-diagram
A- 4.A Detaljemappe

TØMRERARBEJDET:

- Fagbeskrivelsen :
Pkt. B2.4.24.5 Vinduer (Ledhejseport)
Ændring: Porten udstyres med 1 række fastrammevinduer, således porten samlet set kan overholde det stillede u-værdi krav.
Vinduer placeres i ca. 120cm. højde og opefter, tilpasset aktuel sektionsinddeling.

EL-ARBEJDET:

- Fagbeskrivelse B450 EL- arbejdet:
Punkt 4.6.1 Orientering
Ændring: Eksisterende orientering DS700:2014 ændres til: DS/EN12464-1 Lys og belysning.
- Punkt 4.6.7 Projektering**
Tilføjelse: Entreprenøren skal detailprojekterer belysningsanlægget, med tilhørende lysberegning efter DS/EN12464-1 Lys og belysning.

Punkt 4.6.9 Materiale og produkter

Armaturer til P1.1 – P1.2:

- Ændring: LED armaturer i IP 54 der monteres på føringsvej / loft. LUX 500, blænding UGLR 19, U0=60. Lyskilde med en farvegengivelse på min. 3000 Kelvin og med en farvegengivelse på Ra=80/90. Skal overholde EN/DS 12464-1 Lys og belysning.

ALECTIA A/S

Skanderborgvej 190
8260 Viby J
Danmark

Tlf.: +45 88 19 10 10

CVR nr. 22 27 89 16

www.alectia.com
OLWU@alectia.com

Armaturer til P2.1 – P2.3:

Ændring: LED armaturer i IP 54 der monteres på føringsvej / loft. LUX 500, blænding UGLR 19, U0=60. Lyskilde med en farvegengivelse på min. 3000 Kelvin og med en farvegengivelse på Ra=80/90 eller bedre. Skal overholde EN/DS 12464-1 Lys og belysning.

Armaturer til P3 – P4 – P4.1:

Ændring: LED armaturer i IP 54 der monteres på føringsvej / gitterbakke nedhængt fra loft. LUX 500, blænding UGLR 19, U0=60. Lyskilde med en farvegengivelse på min. 3000 Kelvin og med en farvegengivelse på Ra=80/90 eller bedre. Skal overholde EN/DS 12464-1 Lys og belysning.

Armaturer til P3.5 - 4.3 til:

Ændring: LED armaturer i IP 54 der monteres på loft / føringsvej. LUX 200. Lyskilde med en farvegengivelse på min. 3000 Kelvin og med en farvegengivelse på Ra=80. Skal overholde EN/DS 12464-1 Lys og belysning.

ALECTIA A/S

Ole Würtz

Direkte tlf. +45 29 171 013