

KONTRAKTBILAG 4

Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

1. Spørgsmål			
Nr.:	Spørgsmål:	Svar:	Modtaget:
1.1.	<i>"Har du brug for noget prækvalifikations Materiale, eller er det nok bare at side at vi tilbyder senest d. 7 Juni 2017?",</i>	Der er ikke behov for prækvalifikationsmateriale, idet der ikke bliver en prækvalifikationsrunde.	15-5-2017
1.2	<i>"Jeg har et enkelt spørgsmål til Jeres udbudsmateriale på slukkespoler og nulpunktstransformere. Det drejer sig om de udbudte spændingstransformere i pos. 11F og 12F – Hvor og hvordan skal de fysisk monteres. (f.eks. i kapslede anlæg, åbne 10 kV celler eller udendørs)"</i>	Det er dermed okay med et tilbud d. 7 juni 2017. Der skal blot sendes medsendes det materiale som vi beder om i udbuddet. Spændingstransformerne skal være indbygget i slukkespolerne. Der skal derfor ikke afgives tilbud på separate strømtransformere som er anført i Tilbudslisten pos. 11F og 12F. Pos. 11 F og 12 F slettes fra kontraktbilag 2: Tilbudslisten samt som kravspecifikation fra kontraktbilag 1: kravspecifikation side 3. "Kontraktbilag 1: Kravspecifikation udgår og erstattes af "kontraktbilag 1: Kravspecifikation, NY VERSION.	24-5-2017

		Og "kontraktbilag 2: Tilbudslisen" udgår og erstattes af "kontraktbilag 2: Tilbudsliste, NY VERSION"	
--	--	--	--