



Referat fra spørgemøde vedrørende supermiljøstationer og miljøstationer

Be-Low A/S	Martin Møller Lindskov
Zenzo Group	Dennis Joachim Nielsen samt entreprenør
Joca A/S	Christian Sørevik
Joca A/S	René Schmidt
Jakob	Lunde Entreprenør og maskinstation
Fanø Kommune	Mads Peter Hedegaard Sørensen
Esbjerg Kommune	Winnie
Esbjerg Kommune	Susanne Snedker Poulsen

Mads bød velkommen til mødet.

Kan fliser ved de steder der skal etableres supermiljøstationer genbruges?

Ja, hvis der er muligt. Hvis de er knækkede eller gamle, skal de kasseres.

Kan der gives et tilbud på over/under 10 m2 fliser i forbindelse.

Ja, Vi retter tilbudslisten til, men grænsen bliver nok anderledes end 10 m2.

Vedrørende Sønderho. Der hænger en pumpestation og et styreskab ved miljøstation. Hvad gør vi der?

Vi finder en praktisk løsning, som Fanø Kommune står for. Der etableres et nyt skab til dette.

Ved miljøstationen Kirkevejen 32 løber der en bæk (rørlagt å) under.

Det vil være fordelagtig at den står i en række. Detaljerne findes i planlægningen i fællesskab mellem kommunen. Fanø Kommune kan **IKKE** bekræfte, at der løber et vandløb under p-pladsen ved Kirkevejen 32 hvor Supermiljøstationen skal placeres

Beholderne ved Spar. Skal de placeres der hvor de er i dag?

Nej, det skal de ikke. De skal rykkes ud mod Sønder Nytoft. Der er givet tilladelse til denne placering.

- Det behøver ikke være en betonkasse. Det kan også være en plastkasse. Så længe den sikres mod opdrift.
- Der etableres ens tromle dobbelttromle til restaffald og bioaffald
- I forbindelse med etablering af de nedgravede beholdere kan der være brug for grundvandssænkning. Behovet for Grundvandssænkning kendes ikke.

Telefon 76 16 16 16

Telefax 76 16 09 69

affald@esbjergkommune.dk

www.esbjergkommune.dk



- Jord/sand Det kan afleveres genbrugspladsen uden omkostninger og der skal ikke tages prøver.
- Der skal være perkolatopsamler til de våde fraktioner, både restaffald og bioaffald.
- Der skal ikke være leveringsprøver.
- Størst muligt indhold i beholderne miljøstationer ens udseende.
- Beklædningen på beholderne skal være vejrbestandigt og vedligeholdelsesvenlig beklædning materiale.
- Den affaldsstation, der placeres ved lystbådehavnen er en miljøstation – altså **IKKE** en Supermiljøstation
- Alle etableres samtidigt så vidt muligt.
- Beholderne kan leveres til Fanø Kommune genbrugsplads, hvis der vil være behov for det. Det skal aftales med Lars på Materielgården.
- Det er entreprenøren, der omskifter ved miljøstationerne. De gamle stationer leveres inklusiv affald på genbrugspladsen. Genbrugspladsen sørger for tømning af beholderne.
- Ved efterfølgende tilkøb af beholdere/nedgravede beholdere leveres et sæt uden anlægsarbejde. Fanø Kommune vil selv stå for anlægsarbejder.
- Til beholderne anvendes standard piktogrammer fra Dansk Affaldsforening med dansk tekst. De kan findes på følgende link <https://www.danskaaffaldsforening.dk/piktogrammer>
- Belægningsarbejde ved miljøstationerne står Fanø Kommune for. Reetablering af stedet ved miljøstationen. Den foretages af Fanø Kommune efterfølgende. Stolper må godt skæres af.
- Beholderne ved Den gamle Brugs fjernes af den vindende tilbudsgiver.

Telefon 76 16 16 16

Telefax 76 16 09 69

affald@esbjergkommune.dk

www.esbjergkommune.dk