

Til tilbudsgiverne

14.03.2019

Vedrørende renovering og ombygning på adressen Klostervej 65, 6900 Skjern.

## Tillægsblad nr. 2.

Der er fremkommet følgende bemærkninger og ændringer til det fremsendte udbudsmateriale som skal medtages/regnes i tilbudet.

### Totalentreprise A

**Pav: Rev. tilbudsliste dateret den 14.03.19 skal anvendes for afgivelse af konditionsmæssigt tilbud.**

(Årsag til nyt rev. tilbudsliste er, at der var angivet fejl i tidligere fremsendte tilbudsliste).

Der må ikke inddrages flere p-pladser end vist i projektmateriale.

Planløsningen med indretning jf. projekt skal følges dog med mulighed for, at tilpasse moduler såfremt det ønskes uden, at reducerer netto rumarealer

Materialevalg som beskrevet er gældende.

Omkostninger til reetablering af pavilloner efter endt lejeperiode skal være indeholdt i PAV entreprisen

De viste døre fra klasselokaler og aflastningsrum er gældende og kan ikke ændres til til vinduer med redningsåbning.

Krav til niveaufri adgang jf. projekt er ligeledes gældende fra facadedøre fra klasselokaler og aflastningsrum.

Ved beregning af antal toiletter i projektet er der taget højde for, at eksist. toiletter i eksist. bygning indgår.

Krav jf. Anvendelseskategori 2 i BR18 er gældende for ansøgning om byggetilladelse.

Lydkrav jf. BR18 er gældende.

En tilbudsgiver er faldet over en formulering hvor der er beskrevet fagentreprise – dette er ikke gældende for nærværende udbud idet projektet udbydes i totalentreprise.

Belysning skal overholde EN 12-464.

Der stilles ikke krav til dagslysstyring

Vedhæftet er:

Rev. tilbudsliste dateret den 14.03.19

Med venlig hilsen

Johnny Andersen  
Tegnestuen Fjordlyst