

**1. Hvad beskriver bogstaverne angivet på adresselisten?**

De forskellige bogstaver beskriver en funktion, der skal udføres på lokationen som et absolut minimum. Fagbeskrivelsen og bemærkningerne i oversigt over anlæg har forrang.

- A. Klipping mindst 1 gang om måneden af græsflader.
- B. Klipping mindst hver 2. måned af græsflader.
- C. Klipping 1 gang om året af græsflader.
- D. Klipping mindst hver 2. uge af græsflader.
- E. Rydning af Bjørneklo - buske og træer.
- F. Rydning af buske og træer som gror ind i hegn eller gror ud over skel, grene og træ bortskaffes.
- G. Saltning eller rydning af sne og saltning.

**2. Hvor store arealer skal der slås græs på ved pumpestationerne, og er det muligt at få kortmateriale på pumpestationerne?**

- De fleste pumpestationer ligger enten på privat ejendom, hvor der kun skal sikres adgang og arbejdsarealer rundt om brønden, eller ved veje, hvor der bare skal slås rundt om brønden. Ved brønde der ligger længere inde eller ved bassiner, skal der klippes ind til brønden og rundt om svarende til, at der er fri adgang i et 3 meters bælte ind til brønden.

Forventningen er, at det drejer sig om tilnærmelsesvis 1500-2000 m<sup>2</sup> for alle pumpestationerne.

Ved opstartsmødet kan der aftales anvisning af brønde efter ønske fra entreprenøren.

**3. Kan man præcisere hvor mange saltninger man forventer pr. år?**

- Det er lagt ud til entreprenøren. Der skal være saltet og ryddet på de ønskede lokationer hurtigst muligt efter glatføre forekommer. Særligt saltning og rydning om morgenen vil der blive fulgt nært op på.

**4. Hvad indebærer udtrykket kantklipping i udbudsmaterialet?**

- At der bruges en kantklipper til at tage kanten af græsplænerne således at centimeterkravet også gælder i kanten af plænen. Det har særlig betydning på indhegnede arealer, hvor der skal klippes under hegnene, således at græs eller anden beplantning ikke vokser op og ind i hegnet.

**5. Er det muligt at få tilbudslisten i excelformat?**

- Tilbudslisten i excel format er lagt ud sammen med dette dokument. Bruges beregningerne der er lagt ind i dokumentet, er det op til entreprenøren selv at tjekke rigtigheden af tallene.

**6. hvad menes der er med udtrykket "buske og krat skal klippes til 2 meter fra trægrænsen"?**

- På særligt vores større anlæg, er der plantet træer i et bælte rundt langs arealerne. Tanken er, at hvis der ikke er aftalt andet, så skal der klippes to meter fra stammerne af træerne. Det er dog tanken, at det skal aftales for de enkelte arealer, hvor grænsen er. Dette gøres til opstartsmødet.

**7. Forventes det, at det afklippede græs skal køres bort efter græsslåning?**

- Det er et ønske fra Odsherred Forsynings side, at affaldet køres væk. Dette gøres for at opnå mere nærringsfattig jord på vores arealer.

Ydelsen er sat ind som en option, således, at vi kan fravælge den, hvis den er for dyr i længden.

**8. gives der timer som ekstraarbejde for at få arealer, der ikke har en passende stand bragt i orden?**

- Som udgangspunkt nej. Hvis der er arealer af særlig omfattende karakter, så må den vindende entreprenør tage dialogen med forsyningen om hvorvidt, der skal tildeles ekstraarbejde. Hvis forsyningen vurderer, at der er tale om særlig mangelfuldt vedligehold, så kan der tildeles ekstraarbejde.

**9. Hvad dækker punkt 6.3.1 i tilbudslisten timepris for tillægsopgaver?**

- Hvis der bestilles opgaver der ikke dækkes af andre punkter i tilbudslisten, så er punktet sat ind for at klarlægge prisen. Det kunne fx være for at feje blade op efter løvfald.

**10. Hvor tit skal slambede på Fårevejle og Vig R/A samt opstuvningsbassinet på Abildøre r/a slås?**

- Toppen af brinken skal slås sammen med græsset og følger samme regler som græsslåning på renseanlæggene. Brinkerne ved slambassinerne skal ikke slås. Af sikkerhedshensyn må der kun køres maskiner på brinkerne af bassinerne, der er designede til at køre på en skrånende overflade. Selve vedligehold af bassiner som slambassiner, regnvandsbassin m.m. er ikke en del af denne aftale. Ved slambedende er det særlig vigtigt, at der ikke kommer skader på udluftningsrør.

**11. Hvad skal der gøres hvis anden beplantning fra fx slambede er i vejen for græsslåmaskinen?**

- I mindre omfang kan dette fjernes af entreprenøren fx hvis der er tale om et par siv, der er vokset over fra et bassin ind på græsarealerne. Hvis dette sker i større omfang, kontaktes Odsherred Forsyning og sagen diskuteres derefter på et møde.

**12. Skal der fejes for blade på forsyningens kontor i Grevinge og hvor ofte?**

- Dette aftales til opstartsmødet. Dette vil blive honoreret som en tillægsydelse.

**13. flere mindre brønde har været svære at finde og kan ikke ses på kort.**

- Dette vil oftest være husstandspumper. Her kan bl.a. nævnes Fjordvej Kartoffel fabrik, 4540 Fårevejle og Sidinge Egebjergvej, 4571 Grevinge