

Dato: 12. februar 2020

D1 – Rettelsesblad 1

Bygge- og anlægsarbejder vedr. pavillon ved Samsø skole

Rettelser

[04-02-2020 16:06:37]

Korrekt "B3 Tilbudsliste" uploadet, og denne er gældende.
Sammenfaldende punkter fjernet.

Spørgsmål

Spørgsmål 1.

Er nedenstående punkter i tilbudslisten ikke sammenfaldende?

B3-2	7	3 måneders opsigelse, ved 24, 36 eller 59 måneders leje.	0	0	0	0	0	0
B3-2	8	6 måneders opsigelse, ved 24, 36 eller 59 måneders leje.	0	0	0	0	0	0

B3-4	Variable ydelser	Mnd	24	36	59
B3-4	1	3 måneders opsigelse, ved 24, 36 eller 59 måneders leje.	0	0	0
B3-4	2	6 måneders opsigelse, ved 24, 36 eller 59 måneders leje.	0	0	0

Svar: Ja, men tilbudslisten uploadet 4/2-20 kl 16, er gældende version, og i denne tilbudsliste er sammenfaldet fjernet.

Spørgsmål 2.

Og [er] det I ønsker at få oplyst er hvad det vil koste at opsigse pavillonen, såfremt I undervejs ikke ønsker at leje i henholdsvis 24, 36 eller 59 måneder - er det korrekt forstået.?

Svar: Ja, det er forstået korrekt. Med enten 3 eller 6 måneders varsel.

Spørgsmål 3.

I forbindelse med tilslutning af el, vand og kloak. Skal forsyningerne nedgraves eller må de lægges over jord (isoleret)?

Svar: De kan lægges over jord.

Spørgsmål 4.

Hvor langt er der fra hvor pavillonerne skal stå, og hen til tilslutningspunktet ca.?

Svar: Ca. 30 meter. (Afhængig af den præcise valgte placering på pladsen, kan afstanden mellem pavillonen og tilslutningspunktet være mellem 10-40 meter.

Spørgsmål 5.

Ved varmepumper, kan der godkendes at der bruges luft til luft, med indvendig diffuser – for at spare teknikplads ?

Svar: Ja

Spørgsmål 6.

Regnvand, må det ledes under skørt fra hver enkelt ? – eller skal der være et samlet punkt ?

Svar: Regnvand ledes ud til terræn, væk fra pavillonen. Gerne under skørt, dog sikres at vand ikke opsamles ved bygning.

Spørgsmål 7.

Er der krav til lyd absorbenter ? efterklangstid

Svar: Ja. I henhold til BR18 § 374 er kravet til efterklangstid i undervisningsrum er $\leq 0,6$ sek.

Spørgsmål 8.

Personbelastning i grupperum (14m²) samt Hjemklasse (56m²) ?

Svar: Personbelastning tilpasses reelt rumfang, så der defineres en maksimumsbelastning.

Spørgsmål 9.

Hvordan afleveres tilbuddet og leveres tilbudslisten i excel?

Svar: Tilbuddene ved denne licitation skal afleveres elektronisk i e-mail til nedenstående kontaktperson, inden fristen. Krav til det afleverede er beskrevet i udbudsbrevet. (Udfyldt tilbudsliste i pdf, udfyldt og underskrevet tro- og loveerklæring om gæld, og underskrevet tilbudsbrief, med beskrevne punkter) Tilbudsliste må gerne også afleveres i excel.

Orientering

For god ordens skyld, meddeles det med dette at alle tilbudsgivere underrettes om truffet afgørelse om hvem udbyder har forbeholdt sig at forhandle med, med dette tilbuds egenskaber og relative fordele. Vælges det at forhandles med to eller tre tilbudsgivere, underrettes det ligeledes.

Bemærk at udbuddet og deraf følgende kontrakt er betinget af politisk godkendelse.

Kontaktperson: Projektleder Kalle Nøstvik
Børne- og Ungeforvaltningen, Samsø Rådhus
Søtofte 10, 8305 Samsø
e-mail: aukan (a) samsoe.dk
telefon: 22 49 53 87