

SPØRGSMÅL OG SVAR VEDRØRENDE UDBUDSMATERIALE – ASFALTABREJDER 2021, HERNING KOMMUNE

ASFALTARBEJDER 2021 – HERNING KOMMUNE

Spørgsmål	Svar/ rettelser
1. Hvilken type af SMA 6 ønskes anvendt i forhold til vejregler?	SMA 6 er ikke omfattet af vejregler.
2. På tilbudslisterne står der, BELYST: JA/NEJ. Skal det forstås som hvis JA, så skal der lyst tilslag i og hvis NEJ, så skal der ingen lyst tilslag i ?	NEJ = Krav for ubelyst vej, skal refleksions faktoren være $> 0,080\%$. JA= Krav for belyst vej, skal refleksions faktoren være $> 0,095\%$ angivet i AAB – Varmblandet asfalt, afsnit 2.2.1.