

## Rettelsesblad 16-6-2023

### Spørgsmål og svar vedrørende udbudsmateriale – Asfaltarbejder 2023, Lemvig Kommune

| Spørgsmål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Svar/rettelser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>I SAB 4.1 skriver i at <i>Trafikken skal opretholdes i hele anlægsperioden og det påhviler entreprenøren at sikre dette</i>. Samtidig skriver i under 4.4 <i>Det er meget vigtigt for bygherren, at anlægsarbejderne udføres på en måde, der sikrer bedst muligt mod ulykker</i>.</p> <p>Da mange af jeres veje er for smalle til at vi kan opretholde trafikken mens vi kører der, kan vi vel få lov til at spærre disse, så vores folk kan arbejde så sikkert som muligt?</p> | <p><i>Vejene må gerne spærres ifm. arbejdet. Beboerkørsel skal dog være tilladt.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>I AAB står der, <i>Som bindemiddel, inkl. bidrag fra genbrug, i AB, KBL og GAB på veje, stier og P-pladser, anvendes vejbitumen iht. DS/EN 12591</i>, men på tilbudslisterne står der AB6t flex og under bemærkninger står der <i>Modificeret Bitumen DS/EN 12591</i>. Hvilke af disse typer ønsker bygherre prissat?</p>                                                                                                                                                       | <p><i>Som bindemiddel i AB på stier og pladser, og i KBL og GAB på veje, stier og pladser, anvendes vejbitumen iht. DS/EN 12591.</i></p> <p><i>Som bindemiddel i AB på veje anvendes modificeret bitumen DS/EN 12591.</i></p>                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>Og hvad er en AB6t flex og hvilke krav er der til dette produkt?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><i>Flex er fjernet i den reviderede tilbudsliste.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><i>Bygherre har sammen med dette rettelsesblad uploadet revideret tilbudsliste på udbud.dk den 16. juni 2023. Der er ikke tilføjet eller udgået strækninger i tilbudslisten, men der er foretaget ændringer på mængder på nogle af vejene, samt tilføjet bassinfræsninger på nogle vejene. Den reviderede tilbudsliste er gældende, og skal benyttes ved tilbudsafgivelse. <u>Tilbud afgivet på den gamle tilbudsliste vil blive forkastet.</u></i></p> |